

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН ООО "Техпромэксперт- Московская область"

млн. кВт.ч.

№ п.п.	Показатели	2017 год (план)					2017 год (факт)				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО	9,0791	6,4507	0,0000	9,0791	2,5912	11,1195	7,2592	0,0000	11,1195	1,9121
1.1.	из смежной сети, всего	x	x	0,0000	6,4507	2,5912	x	x	0,0000	7,2592	1,9121
	в том числе из сети	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	ВН	x	x		6,4507		x	x		7,2592	
1.1.2.	СН1	x	x	x	0,0000		x	x	x	0,0000	
1.1.3.	СН2	x	x	x	x	2,5912	x	x	x	x	1,9121
1.2.	от электростанций	0,0000					0,0000				
1.3.	от ОАО "ФСК ЕЭС"	0,0000					0,0000				
1.4.	от ОАО "МОЭСК"	7,6641	6,4507		1,2134		9,5683	7,2592		2,3091	
1.5.	от других сетевых организаций	1,4150	0,0000	0,0000	1,4150	0,0000	1,5512	0,0000	0,0000	1,5512	0,0000
2.	Потери электроэнергии в сети	0,7767	0,0000	0,0000	0,5883	0,1884	0,1292	0,0000	0,0000	0,0530	0,0762
2.1.	то же в % (п.2./п.1.)	8,4727	0,0000	0,0000	6,4800	7,2700	1,1618	0,0000	0,0000	0,4765	3,9851
3.	Полезный отпуск из сети	8,3024	0,0000	0,0000	5,8996	2,4028	10,9903	0,0000	0,0000	9,1544	1,8359
3.1.	на собственное потребление	0,0000					0,0000				
3.2.	собственным потребителям	0,0000					0,0000				
3.3.	потребителям других энергосбытов	8,3024	0,0000	0,0000	5,8996	2,4028	9,9622	0,0000	0,0000	8,1263	1,8359
3.4.	переток в ОАО "МОЭСК"	0,0000			0,0000		1,0281			1,0281	
3.5.	переток в другие сетевые организации	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Проверка		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "Техпромэксперт-Московская область"

№ п.п.	Показатели	план 2017 год					факт 2017 год				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	5,1911	3,5943	0,0000	5,1911	1,1647	5,4981	4,1576	0,0000	5,4981	1,1851
1.1.	из смежной сети, всего	x	x	0,0000	3,5943	1,1647	x	x	0,0000	4,1576	1,1851
	в том числе из сети	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	ВН	x	x		3,5943		x	x		4,1576	
1.1.2.	СН1	x	x	x	0,0000		x	x	x	0,0000	
1.1.3.	СН2	x	x	x	x	1,1647	x	x	x	x	1,1851
1.2.	от электростанций	0,0000					0,0000				
1.3.	от ОАО "ФСК ЕЭС"	0,0000					0,0000				
1.4.	от ОАО "МОЭСК"	4,6511	3,5943		1,057		4,9581	4,1576		0,801	
1.5.	от других сетевых организаций	0,5400	0,0000	0,0000	0,5400	0,0000	0,5400	0,0000	0,0000	0,5400	0,0000
2.	Потери в сети	0,4211			0,3364	0,0847	0,1805			0,0262	0,1543
2.1.	то же в % (п.2./п.1.)	8,1111	0,0000	0,0000	6,4800	7,2700	3,2822	0,0000	0,0000	0,4765	3,9851
3.	Полезный отпуск мощности	4,7700	0,0000	0,0000	3,6900	1,0800	5,3176	0,0000	0,0000	4,2868	1,0308
3.1.	на собственное потребление	0,0000					0,0000				
3.2.	собственным потребителям	0,0000					0,0000				
3.3.	потребителям других энергосбытов	4,7700	0,0000	0,0000	3,690	1,080	5,0939	0,0000	0,0000	4,063	1,031
3.4.	переток в ОАО "МОЭСК"	0,0000					0,2237			0,2237	
3.5.	переток в другие сетевые организации	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Проверка		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000