

**Вывод в ремонт оборудования ООО "Техпромэксперт" за октябрь 20 18 года**

№ п/п	Структурное подразделение	Объект, адрес	Наименование оборудования	Наименование работ*	Дата проведения работ
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21	ТП-639 Силовой трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-1	ТР	01.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21	ТП-639 Силовой трансформатор ТМГ 11 1000/10 Т-2	ТР	02.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.21	КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ ТП-539 - РП-490 до ТП-639 (М1) АСБл-10 3х240	ТР	02.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка, ул. Жилинская, д.27	КЛ-10 кВ РП-121 яч.12 - ТП-1331 яч.1 АСБ 3х150	АР	14.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, Солнечногорский р-н, п. Андреевка, ул. Жилинская, д.27	КЛ-10 кВ РП-121 яч.13 - ТП-1331 яч.7 АСБ 3х150	АР	17.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, ГО Мытищи, п. Поведники, ул. Санаторная, д.7	КЛ-6 кВ КТП-1305 - ПС-176 "Хлебниково" РУ-6 кВ яч.12 ф.112Б АСБ- 10 3х240	МИ	17.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, ГО Мытищи, п. Поведники, ул. Санаторная, д.7	КЛ-6 кВ КТП-1306 - КТП-1305 (ф.112Б) АСБ-10 3х240	МИ	17.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, ГО Мытищи, п. Поведники, ул. Санаторная, д.7	КЛ-6 кВ КТП-1307 яч.7 - КТП-1306 (ф.112Б) АСБ-10 3х240	МИ	17.10.2018
	ООО "Техпромэксперт" СП Московская область	МО, ГО Мытищи, п. Поведники, ул. Санаторная, д.7	КЛ-6 кВ РТП-1315 яч.13 - КТП-1307 яч.5 (ф.112Б) АСБ-10 3х240	МИ	17.10.2018

- \*  
 ТО - тех. обслуживание  
 ТР - текущий ремонт  
 КР - капитальный ремонт  
 АР - аварийный ремонт  
 МИ - межремонтные испытания

Начальник ПТО  / Иванов П.А.