

Дата: 01.01.2026

Ведомость контрольного замера по объекту:
Московская обл., Солнечногорский г.о., д. Чашниково, КП Лисичкин Лес

Присоединение		ТП-2539 0,40					ТП-2540 0,40					ТП-2541 0,16					Итого	
S ном, МВА	Период	U, кВ	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А	U, кВ	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А	U, кВ	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А		
1 ч.		0,4	107,2	-	163,91	0,4	196,32	-	300,17	0,4	203,07	-	310,49	506,59	-	774,57		
2 ч.		0,4	103,92	-	158,89	0,4	214,24	-	327,57	0,4	215,91	-	330,13	534,07	-	816,59		
3 ч.		0,4	105,68	-	161,58	0,4	186,96	-	285,86	0,4	201,75	-	308,48	494,39	-	755,92		
4 ч.		0,4	104,64	-	159,99	0,4	186	-	284,39	0,4	192,24	-	293,93	482,88	-	738,31		
5 ч.		0,4	100,8	-	154,12	0,4	181,92	-	278,16	0,4	189,24	-	289,35	471,96	-	721,63		
6 ч.		0,4	99,44	-	152,04	0,4	165,92	-	253,69	0,4	183,15	-	280,04	448,51	-	685,77		
7 ч.		0,4	95,36	-	145,81	0,4	162,96	-	249,17	0,4	182,79	-	279,49	441,11	-	674,47		
8 ч.		0,4	98	-	149,84	0,4	151,52	-	231,67	0,4	176,28	-	269,53	425,8	-	651,04		
9 ч.		0,4	98,88	-	151,19	0,4	145,92	-	223,11	0,4	180,54	-	276,05	425,34	-	650,35		
10 ч.		0,4	99,36	-	151,92	0,4	144,8	-	221,4	0,4	201,63	-	308,29	445,79	-	681,61		
11 ч.		0,4	109,2	-	166,97	0,4	168,4	-	257,48	0,4	208,68	-	319,07	486,28	-	743,52		
12 ч.		0,4	107,04	-	163,66	0,4	155,04	-	237,06	0,4	198,66	-	303,75	460,74	-	704,47		
13 ч.		0,4	111,04	-	169,78	0,4	157,52	-	240,85	0,4	199,32	-	304,76	467,88	-	715,39		
14 ч.		0,4	113,44	-	173,45	0,4	155,84	-	238,28	0,4	196,8	-	300,91	466,08	-	712,64		
15 ч.		0,4	109,84	-	167,95	0,4	158,16	-	241,83	0,4	203,97	-	311,87	471,97	-	721,65		
16 ч.		0,4	113,12	-	172,96	0,4	173,2	-	264,82	0,4	206,76	-	316,14	493,08	-	753,92		
17 ч.		0,4	127,44	-	194,86	0,4	179,04	-	273,75	0,4	224,55	-	343,34	531,03	-	811,95		
18 ч.		0,4	140,24	-	214,43	0,4	191,52	-	292,83	0,4	227,19	-	347,37	558,95	-	854,63		
19 ч.		0,4	136,64	-	208,92	0,4	202,64	-	309,84	0,4	252,81	-	386,55	592,09	-	905,31		
20 ч.		0,4	137,04	-	209,53	0,4	190,4	-	291,12	0,4	255,54	-	390,72	582,98	-	891,37		
21 ч.		0,4	132	-	201,83	0,4	200,16	-	306,04	0,4	250,68	-	383,29	582,84	-	891,16		
22 ч.		0,4	125,28	-	191,55	0,4	204,4	-	312,53	0,4	217,38	-	332,37	547,06	-	836,45		
23 ч.		0,4	120	-	183,48	0,4	197,36	-	301,76	0,4	207,42	-	317,15	524,78	-	802,39		
24 ч.		0,4	127,84	-	195,47	0,4	203,36	-	310,94	0,4	197,85	-	302,51	529,05	-	808,92		
cosφ			0,944				0,944				0,944			0,944		0,944		
tgφ			0,35				0,35				0,35			0,35		0,35		

ООО "Техпромэксперт"

Заместитель начальника ПТО / Кузьменко С.А.