

Ведомость контрольного замера по объекту:

МО, ГО Мытищи, п. Поведники

Дата: 26.12.2022

| Присоединен | ф. 112Б | | | | ф. 113А | | | | Итого | | | |
|-------------|----------|-----------------|-----------------|------|----------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|--|
| S ном, МВА | - | | | | - | | | | | | | |
| Период | U, кВ | Rнагр. , кВт | Qнагр " кВар | I, А | U, кВ | Rнагр. , кВт | Qнагр " кВар | I, А | Rнагр. , кВт | Qнагр " кВар | I, А | |
| 1 ч. | 6 | 252 | 0 | 24,3 | 6 | 17,76 | 0 | 2 | 269,8 | 0 | 26 | |
| 2 ч. | 6 | 240,5 | 0 | 23,1 | 6 | 18,72 | 0 | 2 | 259,2 | 0 | 25 | |
| 3 ч. | 6 | 231,8 | 0 | 22,3 | 6 | 17,28 | 0 | 2 | 249,1 | 0 | 24 | |
| 4 ч. | 6 | 226,6 | 0 | 21,8 | 6 | 16,8 | 0 | 2 | 243,4 | 0 | 23 | |
| 5 ч. | 6 | 231,4 | 0 | 22,3 | 6 | 16,32 | 0 | 2 | 247,7 | 0 | 24 | |
| 6 ч. | 6 | 233,8 | 0 | 22,5 | 6 | 16,8 | 0 | 2 | 250,6 | 0 | 24 | |
| 7 ч. | 6 | 259,7 | 0 | 25 | 6 | 17,76 | 0 | 2 | 277,4 | 0 | 27 | |
| 8 ч. | 6 | 311,5 | 21,12 | 30 | 6 | 21,12 | 0 | 2 | 332,6 | 21,12 | 32 | |
| 9 ч. | 6 | 318,7 | 19,68 | 30,7 | 6 | 20,16 | 0 | 2 | 338,9 | 19,68 | 33 | |
| 10 ч. | 6 | 325,9 | 29,28 | 31,5 | 6 | 20,16 | 0 | 2 | 346,1 | 29,28 | 33 | |
| 11 ч. | 6 | 327,8 | 19,68 | 31,6 | 6 | 18,72 | 0 | 2 | 346,6 | 19,68 | 33 | |
| 12 ч. | 6 | 330,2 | 28,8 | 31,9 | 6 | 21,12 | 0 | 2 | 351,4 | 28,8 | 34 | |
| 13 ч. | 6 | 313 | 1,44 | 30,1 | 6 | 18,72 | 0 | 2 | 331,7 | 1,44 | 32 | |
| 14 ч. | 6 | 328,8 | 26,88 | 31,7 | 6 | 20,16 | 0 | 2 | 349 | 26,88 | 34 | |
| 15 ч. | 6 | 316,3 | 23,04 | 30,5 | 6 | 21,12 | 0 | 2 | 337,4 | 23,04 | 33 | |
| 16 ч. | 6 | 322,6 | 20,16 | 31,1 | 6 | 21,6 | 0 | 2 | 344,2 | 20,16 | 33 | |
| 17 ч. | 6 | 310,6 | 7,68 | 29,9 | 6 | 25,92 | 0 | 2 | 336,5 | 7,68 | 32 | |
| 18 ч. | 6 | 323 | 9,12 | 31,1 | 6 | 22,08 | 0 | 2 | 345,1 | 9,12 | 33 | |
| 19 ч. | 6 | 307,7 | 2,4 | 29,6 | 6 | 22,56 | 0 | 2 | 330,2 | 2,4 | 32 | |
| 20 ч. | 6 | 303,4 | 0 | 29,2 | 6 | 27,84 | 0 | 3 | 331,2 | 0 | 32 | |
| 21 ч. | 6 | 293,3 | 0 | 28,2 | 6 | 25,92 | 0 | 2 | 319,2 | 0 | 31 | |
| 22 ч. | 6 | 294,2 | 0 | 28,3 | 6 | 24,96 | 0 | 2 | 319,2 | 0 | 31 | |
| 23 ч. | 6 | 281,8 | 0 | 27,1 | 6 | 21,6 | 0 | 2 | 303,4 | 0 | 29 | |
| 24 ч. | 6 | 262,6 | 0 | 25,3 | 6 | 18,72 | 0 | 2 | 281,3 | 0 | 27 | |
| cosφ | | | | | | | | | 1 | | | |
| tgφ | | | | | | | | | 0,028 | | | |

ООО "Техпромэксперт"

Начальник ПТО _____ / Иванов П.А.