

## Ведомость контрольного замера по объекту:

МО, ГО Мытищи, п. Поведники

Дата: 27.06.2022

Присоединен S ном, МВА	ф. 112Б				ф. 113А				Итого			
	U, кВ	Рнагр. , кВт	Qнагр „ кВар	I, А	U, кВ	Рнагр. , кВт	Qнагр „ кВар	I, А				
1 ч.	6	252	0	24,3	6	17,76	0	2	269,8	0	26	
2 ч.	6	240,5	0	23,1	6	18,72	0	2	259,2	0	25	
3 ч.	6	231,8	0	22,3	6	17,28	0	2	249,1	0	24	
4 ч.	6	226,6	0	21,8	6	16,8	0	2	243,4	0	23	
5 ч.	6	231,4	0	22,3	6	16,32	0	2	247,7	0	24	
6 ч.	6	233,8	0	22,5	6	16,8	0	2	250,6	0	24	
7 ч.	6	259,7	0	25	6	17,76	0	2	277,4	0	27	
8 ч.	6	311,5	21,12	30	6	21,12	0	2	332,6	21,12	32	
9 ч.	6	318,7	19,68	30,7	6	20,16	0	2	338,9	19,68	33	
10 ч.	6	325,9	29,28	31,5	6	20,16	0	2	346,1	29,28	33	
11 ч.	6	327,8	19,68	31,6	6	18,72	0	2	346,6	19,68	33	
12 ч.	6	330,2	28,8	31,9	6	21,12	0	2	351,4	28,8	34	
13 ч.	6	313	1,44	30,1	6	18,72	0	2	331,7	1,44	32	
14 ч.	6	328,8	26,88	31,7	6	20,16	0	2	349	26,88	34	
15 ч.	6	316,3	23,04	30,5	6	21,12	0	2	337,4	23,04	33	
16 ч.	6	322,6	20,16	31,1	6	21,6	0	2	344,2	20,16	33	
17 ч.	6	310,6	7,68	29,9	6	25,92	0	2	336,5	7,68	32	
18 ч.	6	323	9,12	31,1	6	22,08	0	2	345,1	9,12	33	
19 ч.	6	307,7	2,4	29,6	6	22,56	0	2	330,2	2,4	32	
20 ч.	6	303,4	0	29,2	6	27,84	0	3	331,2	0	32	
21 ч.	6	293,3	0	28,2	6	25,92	0	2	319,2	0	31	
22 ч.	6	294,2	0	28,3	6	24,96	0	2	319,2	0	31	
23 ч.	6	281,8	0	27,1	6	21,6	0	2	303,4	0	29	
24 ч.	6	262,6	0	25,3	6	18,72	0	2	281,3	0	27	
								cosφ	1			
								tgφ	0,028			

ООО "Техпромэксперт"

Начальник ПТО \_\_\_\_\_ / Иванов П.А.