

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН ООО "Техпромэксперт" - Московская область

млн. кВт*ч

| № п.п. | Показатели | факт 2024 год | | | | |
|--------|---|---------------|----------|--------|----------|----------|
| | | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 219,1451 | 111,4646 | 0,0000 | 219,1451 | 123,8514 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 111,4646 | 123,8514 |
| | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х | | 111,4646 | х |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0,0000 | х |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 123,8514 |
| 1.2. | от электростанций | 17,8106 | 17,8106 | | | |
| 1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 9,0666 | 9,0666 | | | |
| 1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 152,9379 | 82,2383 | | 70,6995 | |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 39,3302 | 2,3492 | | 36,9810 | |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 10,0865 | | | 3,9221 | 6,1645 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 4,6027 | | | 1,7897 | 4,9773 |
| 3. | Полезный отпуск из сети | 209,0586 | | | 91,3717 | 117,6869 |
| 3.1. | на собственное потребление | 0,0000 | | | | |
| 3.2. | собственными потребителям | 0,0000 | | | | |
| 3.3. | потребителям других энергосбытов | 200,6063 | | | 83,2039 | 117,4024 |
| 3.4. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 0,2877 | | | 0,2877 | |
| 3.5. | переток в другие сетевые организации | 8,1646 | | | 7,8801 | 0,2845 |
| | Проверка | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "Техпромэксперт"

МВт

| № п.п. | Показатели | факт 2024 год | | | | |
|--------|---|---------------|---------|--------|---------|---------|
| | | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 36,5242 | 18,5774 | 0,0000 | 36,5242 | 20,6419 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 18,5774 | 20,6419 |
| | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х | | 18,5774 | х |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0,0000 | х |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 20,6419 |
| 1.2. | от электростанций | 2,9684 | 2,9684 | | | |
| 1.3. | от ПАО "ФСК ЕЭС" | 1,5111 | 1,5111 | | | |
| 1.4. | от ПАО "Россети Московский регион" | 25,4896 | 13,7064 | | 11,7833 | |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 6,5550 | 0,3915 | | 6,1635 | |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 1,6811 | | | 0,6537 | 1,0274 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 4,6027 | | | 1,7897 | 4,9773 |
| 3. | Полезный отпуск из сети | 34,8431 | | | 15,2286 | 19,6145 |
| 3.1. | на собственное потребление | | | | | |
| 3.2. | собственными потребителям | | | | | |
| 3.3. | потребителям других энергосбытов | 33,4344 | | | 13,8673 | 19,5671 |
| 3.4. | переток в ПАО "Россети Московский регион" | 0,0480 | | | 0,0480 | |
| 3.5. | переток в другие сетевые организации | 1,3608 | | | 1,3134 | 0,0474 |
| | Проверка | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |