

Ведомость контрольного замера по объекту:
г. Москва, Тверской б-р, д.26/5.

Дата: 29.06.2023

Присоединение	ГРЩ-1 ВП1 (Т-1)				ГРЩ-1 ВП2 (Т-2)				ГРЩ-2 ВП1 (Т-3)				ГРЩ-2 ВП2 (Т-4)				Итого ТП-26339		
№ счетчика	0810130226				0810130926				0810131032				0810130940						
S ном, МВА	-				-				-				-						
Период	U, кВ	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А	U, кВ	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А	U, кВ	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А	U, кВ	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А	Рнагр., кВт	Qнагр., кВар	I, А
1 ч.	0,4	76	-	116	0,4	124	-	190	0,4	122	-	187	0,4	37	-	57	359	-	548,91
2 ч.	0,4	52	-	80	0,4	109	-	167	0,4	110	-	168	0,4	27	-	41	298	-	455,64
3 ч.	0,4	47	-	72	0,4	105	-	161	0,4	95	-	145	0,4	26	-	40	273	-	417,4
4 ч.	0,4	42	-	64	0,4	102	-	156	0,4	94	-	144	0,4	25	-	38	263	-	402,13
5 ч.	0,4	42	-	64	0,4	100	-	153	0,4	92	-	141	0,4	25	-	38	259	-	396,01
6 ч.	0,4	41	-	63	0,4	100	-	153	0,4	92	-	141	0,4	24	-	37	257	-	392,96
7 ч.	0,4	42	-	64	0,4	87	-	133	0,4	92	-	141	0,4	27	-	41	248	-	379,19
8 ч.	0,4	41	-	63	0,4	86	-	131	0,4	100	-	153	0,4	32	-	49	259	-	396,01
9 ч.	0,4	51	-	78	0,4	101	-	154	0,4	133	-	203	0,4	44	-	67	329	-	503,05
10 ч.	0,4	65	-	99	0,4	103	-	157	0,4	149	-	228	0,4	44	-	67	361	-	551,97
11 ч.	0,4	110	-	168	0,4	188	-	287	0,4	154	-	235	0,4	60	-	92	512	-	782,85
12 ч.	0,4	120	-	183	0,4	208	-	318	0,4	178	-	272	0,4	74	-	113	580	-	886,82
13 ч.	0,4	153	-	234	0,4	251	-	384	0,4	186	-	284	0,4	86	-	131	676	-	1033,6
14 ч.	0,4	147	-	225	0,4	247	-	378	0,4	192	-	294	0,4	93	-	142	679	-	1038,19
15 ч.	0,4	156	-	239	0,4	247	-	378	0,4	196	-	300	0,4	97	-	148	696	-	1064,17
16 ч.	0,4	149	-	228	0,4	245	-	375	0,4	204	-	312	0,4	87	-	133	685	-	1047,36
17 ч.	0,4	140	-	214	0,4	240	-	367	0,4	188	-	287	0,4	84	-	128	652	-	996,91
18 ч.	0,4	140	-	214	0,4	236	-	361	0,4	184	-	281	0,4	86	-	131	646	-	987,73
19 ч.	0,4	146	-	223	0,4	222	-	339	0,4	184	-	281	0,4	84	-	128	636	-	972,45
20 ч.	0,4	136	-	208	0,4	237	-	362	0,4	179	-	274	0,4	91	-	139	643	-	983,14
21 ч.	0,4	126	-	193	0,4	236	-	361	0,4	177	-	271	0,4	91	-	139	630	-	963,26
22 ч.	0,4	130	-	199	0,4	221	-	338	0,4	176	-	269	0,4	90	-	138	617	-	943,39
23 ч.	0,4	128	-	196	0,4	214	-	327	0,4	164	-	251	0,4	77	-	118	583	-	891,41
24 ч.	0,4	121	-	185	0,4	204	-	312	0,4	147	-	225	0,4	54	-	83	526	-	804,26
																cosφ	0,944		
																tgφ	0,35		

ООО "Техпромэксперт"

Начальник ПТО _____ / Иванов П.А.